



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Ярославлю

(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58)

Предписание № 154/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32 им. В.В. Терешковой»  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданин), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору №154 от «08» мая 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «15» мая 2018 года по 11 час.00 мин. «09» мая 2018 года проведена проверка государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Борисенковым Антоном Романовичем Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32 им. В.В. Терешковой», осуществляющей деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Лесная д. 16

(указываются должности, фамилия имени, отчества лиц, участвующих в проверке)

совместно с директором МОУ «СШ №32 им. В.В. Терешковой» Монаховой М.Н.  
(указываются должности, фамилия имени, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1. ✓	Позтажные планы эвакуации не отображают фактическое место положение (графическая часть).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 п. 1 ст. 53; Федеральный закон №123-ФЗ, п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001, п.п. 5.3.1, 6.2.3, 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	31.08.2019г.	
2. ✓	Дверь электрощитовой расположенной под центральной лестничной клеткой выполнена не 2-го типа (с пределом огнестойкости менее 30 минут).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51; п. 1 ст. 52; п. 1 ст. 59 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 7.1, абзац 2 п. 8.4* СНиП	31.08.2019г.	

		21-01-97*.		
3.	Огнетушители периодически не осматриваются, не проверяются, а также своевременно не перезаряжаются. Индикатор огнетушителя установленного у ПК № 10 находится в красной зоне (требуется перезарядка).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 ст. 60 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 478 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) (далее ППР в РФ.), п. 5.34 НПБ 166-97.	31.08.2019г.	
4.	Пожарный рукав ПК № 10 не до конца подсоединен к пожарному стволу	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 57 ППР в РФ.	31.08.2019г.	
5.	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (второй этаж кабинет № 17, кабинет № 16; первый этаж помещение раздевалки).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 42в) ППР в РФ.	31.08.2019г.	
6.	Выходы на (чердак) с боковых лестничных леток выполнены не через противопожарные люки 2-го типа	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51; п. 1 ст. 52; п. 1 ст. 59 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 7.1, абзац 2 п. 8.4* СНиП 21-01-97*.	31.08.2019г.	
7.	Объемно-планировочные решения (средства) не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага - двери боковых лестничных клеток здания не оборудованы уплотнениями в притворах.	п. 1 ст. 52; ч. 3 ст. 51 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 62 ППР в РФ, абзац 2 п. 6.18* СНиП 21-01-97*.	31.08.2019г.	
8.	Хозяйственный блок пристроенный к зданию школы не оснащен автоматической установкой противопожарной защиты.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 ППР в РФ, п. 4, таб. 3 п. 4.2, п. 5.2 НПБ 110-03, прил. А п. А4, таб. А3 СП 5.13130.2009.	31.08.2019г.	
9.	Дверь путей эвакуации в тамбур под центральной лестничной клеткой открывается не по направлению движения выхода.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 36 ж) ППР в РФ. п. 6.17 СНиП 21-01-97*.	31.08.2019г.	
10.	Под лестничным маршем центральной лестницы на 1-м этаже устроена кладовая.	п.23к ППР в РФ.	31.08.2019г.	
11.	На путях эвакуации в коридоре первого этажа (левое крыло), установлен теннисный стол.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.36б)	31.08.2019г.	

		ППР в РФ.		
12.	На путях эвакуации в коридоре первого этажа (правое крыло), установлена лавка.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.366) ППР в РФ.	31.08.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
по пожарному надзору г. Ярославля

Борисенков А.Р.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» июня 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«09» июня 20 18 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



М.Д.П.

  
(должность, фамилия, инициалы)