

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 759
об устранении выявленных нарушений

« 20 » сентября 2018г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой», ИНН 7605014298, ОГРН 1027600791646

на основании акта проверки № 970 от 20.09.2018г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. В туалете для девочек на 4-м этаже не оборудованы двери в кабинках, что является нарушением п. 4.25

2. Отмечаются дефекты напольного покрытия (линолеума) в рекреации III этажа, в буфет-раздаточной (механические повреждения, трещины) и в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря, что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.29.

3. Отмечаются дефекты потолка (отслоение штукатурного слоя диаметром около 1,5 метров в конце рекреации правого крыла что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28

4. Отмечаются дефекты потолка и стен (отслоение штукатурного слоя, протечки, признаки поражения грибом) в рекреациях III, I этажей, в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря, в учебных кабинетах №№ 44, 45, в буфет-раздаточной, что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28

5. Отсутствуют в кабинетах информатики рабочие стулья (кресло) с подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам сиденьям и спинкам, что является нарушением п. 5.9.

6. Отсутствует отдельная система вытяжной вентиляции в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря, что является нарушением п. 6.11

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. Оборудовать в туалете для девочек на 4-м этаже двери в кабинках.
2. Принять меры по устранению дефектов пола в общеобразовательном учреждении.
3. Принять меры по устранению дефектов потолка и стен в общеобразовательном учреждении.
4. Организовать режим работы в кабинетах (где используются персональные компьютеры для обучения учащихся) в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам.

5. Принять меры по оборудованию системы вытяжной вентиляции в помещении для обработки и хранению уборочного инвентаря
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой», ИНН 7605014298, ОГРН 1027600791646

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнения предписания представить в срок до 05.09.2019г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Врио руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ярославской
области



Малицкий Б.А.

Главный специалист-эксперт Петрова Н.А.

Предписания получил(а):
«25» 09 2018г.

 
Ф.И.О